



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

Предписание № 86/1/1-8

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

в лице директора Дороницовой Татьяны Алексеевны

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского
(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 86 от «25» мая 2016 г.,

ч. 4 п.2 ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«08» июня 2016 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«15» июня 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Объектов защиты: здания, помещений и территории МБОУ СОШ № 59

по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Мира, д. 5-а

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с **Директором МБОУ СОШ № 59 Дороницовой Татьяной Алексеевной и
Заместителем директора по АХР, ответственной за ПБ
Кривленко Татьяной Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объектах с массовым пребыванием людей Ответственному за ПБ обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 38	До 20.06.2017 г.	
2.	Ответственному за ПБ не допускать эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции в электрощитовой.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 42 ч. а	До 20.06.2017 г.	
3.	Ответственному за ПБ не допускать размещение в электрощитовой горючие материалы.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 42 ч. ж	До 20.06.2017 г.	
4.	Ответственному за ПБ не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в тамбуре эвакуационного выхода.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 42 ч. в	До 20.06.2017 г.	

5.	Ответственному за ПБ не допускать эксплуатацию электророзетки с повреждениями в тамбуре эвакуационного выхода.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 42 ч. 6	До 20.06.2017 г.
6.	Ответственному за ПБ обеспечить выходы из лестничных клеток в чердачное помещение через противопожарные люки 2-го типа.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 8.4*	До 20.06.2017 г.
7.	Ответственному за ПБ образовательной организации организовать проведение с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 104	До 20.06.2017 г.
8.	Ответственному за ПБ организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов.	Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 57	До 20.06.2017 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитан внутренней службы Черных В.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 15 » июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

**Директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 59 имени
Героя Советского Союза Д.А. Медведева
Дороницева Татьяна Алексеевна**

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » июня 2016 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99**