



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http: www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-198/18П

301607, Тульская обл., г.
Узловая, ул. Мира, д. 5а
(место составления предписания)

"17" сентября 2018 г.
(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева (МБОУ СОШ № 59)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

директор МБОУ СОШ № 59 Дороничева Т.А. (приказ № 15-к от 31.01.2014)
(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною), государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Савенковым С.С.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 27.08.2018 № 1-1277-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МБОУ СОШ № 59,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии

- заведующий МКДОУ д/с №2 Афанасьева Светлана Васильевна (приказ № 33-к от 05.05.2015).

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5

1.	Не обеспечены организацией:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9	Устранить выявленное нарушение	-
1.1.	проведение технического обслуживания оборудования	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)		31.12.2018
1.2.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.			31.12.2018
1.3.	проведение испытаний оборудования (удельное сопротивление грунта и т.д.)			01.05.2019
1.4.	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.	пункты 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6		01.09.2019
1.5.	испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки	проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемые при осуществлении федерального государственного надзора в отношении организаций-потребителей электрической энергии. Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557 (далее - пл)		01.05.2019
1.6.	наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки			01.05.2019
2.	Не обеспечено в		Устранить	-

<p>организации прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности:</p>	<p>Пункт 1.2.7 ПТЭЭП Пункты 8, 8.2 пл</p>	<p>выявленное нарушение</p>	
<p>2.1. IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В</p>			<p>01.05.2019</p>
<p>3. Не обеспечено в организации прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности:</p>	<p>Пункт 1.2.7 ПТЭЭП Пункты 9, 9.2 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>-</p>
<p>3.1. IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В</p>			<p>01.05.2019</p>
<p>4. Не имеется в организации: распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности (отсутствует работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III).</p>	<p>Пункт 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП Пункты 16, 16.2 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>31.12.2018</p>

5.	<p>Не имеются в организации программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для:</p>	<p>Пункт 1.4.9 ПТЭЭП Пункты 20, 20.1, 20.3 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	
5.1.	<p>электротехнического персонала</p>			31.12.2018
6.	<p>Не имеются программы стажировки, разработанные для каждой должности (рабочего места), утвержденные руководителем организации</p>	<p>Пункт 1.4.11 ПТЭЭП Пункт 22 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	31.12.2018
7.	<p>Не имеется у технического руководителя (ответственного за электрохозяйство) журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их</p>	<p>Пункт 1.4.15 ПТЭЭП Пункт 24 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	31.12.2018

	проведения в электроустановках			
8.	Не имеется в организации распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством, включающий:	Пункт 1.5.9 ПТЭЭП Пункты 27, 27.1, 27.2 пл	Устранить выявленное нарушение	
8.1.	вид оперативного обслуживания электроустановок			31.12.2018 .
8.2.	число работников из оперативного персонала в смене			31.12.2018 .
9.	Не имеются записи об оперативных переключениях в оперативном журнале организации	Пункт 1.5.21 ПТЭЭП Пункт 32 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018 .
10.	Не имеется в организации список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения	Пункт 1.5.27 ПТЭЭП Пункт 35 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018 .
11.	Не выполняются в организации требования в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ по:	Пункт 1.7.16 ПТЭЭП Пункт 43, 43.1 пл	Устранить выявленное нарушение	
11.1	обеспечению			

	персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках (изолирующие клещи, диэлектрические перчатки и т.д.)			31.12.2018 .
12.	Не проводятся в организации технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования:	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП Пункты 39, 39.2 пл	Устранить выявленное нарушение	-
12. 1	Электрооборудования ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.			01.09.2019
13.	Не имеется в организации комплект технической документации:	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП Пункты 45, 45.2, 45.6 пл	Устранить выявленное нарушение	-
13. 1	производственные инструкции по эксплуатации электроустановок			31.12.2018 .
14.	Не обеспечено оперативным персоналом организации (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункты 52, 52.2, 52.3, 52.6, 52.8 пл	Устранить выявленное нарушение	-

	рабочем месте документации:			
14.1.	оперативного журнала			01.11.2018
14.2.	журнала учета работ по нарядам и распоряжениям			01.11.2018
14.3.	журнала или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании			01.11.2018 01.11.2018
14.4.	журнала учета электрооборудования			01.11.2018
15.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации:		Устранить выявленное нарушение	-
15.1.	списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункты 53, 53.1, 53.4, 58.8 пп		01.05.2019
15.2	списков ответственных работников электроснабжающей организации и организаций - субабонентов, имеющих право вести оперативные			01.11.2018

15.3	переговоры инструкции по предотвращению и ликвидации аварий			31.12.2018
16.	Не имеются отметки о просмотре вышестоящим оперативным или административно- техническим персоналом организации оперативной документации согласно перечню, утвержденному руководителем организации не реже 1 раза в месяц	Пункт 1.8.10 ПТЭЭП Пункт 54 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
17.	Не имеется в организации запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП Пункт 78 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
18.	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:		Устранить выявленное нарушение	
18.1.	надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП Пункты 83, 83.1, 83.3 пл		01.11.2018
19.	Не имеются в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП Пункты 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 пл	Устранить выявленное нарушение	

	с указанием (вводной кабель):			
19.1.	марки кабеля			01.11.2018
19.2.	напряжения			01.11.2018
19.3.	сечения			01.11.2018
19.4.	номера или наименования линии			01.11.2018
20.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств:		Устранить выявленное нарушение	-
20.1.	визуальные - видимой части	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП		01.11.2018
20.2.	с выборочным вскрытие заземляющего устройства корпуса	Пункты 174, 174.1, 174.2 пл		01.09.2019
21.	Не обеспечено организацией наличие заполненных паспортов заземляющего устройства.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП Пункт 176 пл	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
22.	Не проводится в организации проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	Пункт 2.7.16 ПТЭЭП Пункт 177 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019
23.	Не имеются в организации графики работ по:	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	-
23.1.	очистке светильников	Пункты 211, 211.1,		01.11.2018
23.2.	осмотру сети электрического	211.2, 211.3 пл		01.11.2018

	освещения			
23.3.	ремонту электрического освещения			01.11.2018
24.	Не имеется в организации организационно- распорядительный документ об оперативном обслуживании электроустановок и их закреплении за оперативно- ремонтным персоналом	Пункт 3.1, 3.3 ПОТЭЭ Пункт 236 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019
25.	Не имеется в организации организационно- распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования	Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ Пункт 239 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019
26.	Не предусмотрен организацией в инструкции по переключениям порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях	Пункт 3.8 ПОТЭЭ Пункт 242 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019
27.	Не обеспечила организация электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических	Пункт 3.11 ПОТЭЭ Пункты 243, 243.2 пл	Устранить выявленное нарушение	

27.1.	требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках: напряжением до 1000 В			31.12.2018
28.	Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках:		Устранить выявленное нарушение	-
28.1.	нарядом-допуском (далее – наряд)	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ		31.12.2018
28.2.	распоряжением			31.12.2018
28.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем		Пункты 245, 245.1, 245.2, 245.3 пл	
29.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений	Пункт 5.4 ПОТЭЭ Пункт 250 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019
30.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ Пункт 251 пл	Устранить выявленное нарушение	01.05.2019

31.	<p>работе в электроустановках</p> <p>Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться ответственным руководителем работ</p>	<p>Пункт 5.7 ПОТЭЭ Пункт 252 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>01.05.2019</p>
32.	<p>Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим</p>	<p>Пункт 5.8 ПОТЭЭ Пункт 253 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>01.05.2019</p>
33.	<p>Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ</p>	<p>Пункт 5.9 ПОТЭЭ Пункт 254 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>01.05.2019</p>
34.	<p>Не имеется в организации в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны</p>	<p>Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ Пункт 271 пл</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>01.11.2018</p>

	небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации			
35.	Не имеются в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой	Пункт 8.4 ПОТЭЭ Пункт 272 пл	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
36.	Не имеются в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)?	Пункт 8.5 ПОТЭЭ Пункт 273 пл	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 5 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610 и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 руководителю (представителю) юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева (МБОУ СОШ № 59)

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)


предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Государственный инспектор

МОГЭН Савенков С.С.

(Ф.И.О.)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Законный представитель юридического лица
директор МБОУ СОШ № 59

Дороничева Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

17.09.2018

(подпись)

